



182503130214



检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021 年 04 月 11 日

大理州仁和源健康咨询有限公司



三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-04-06	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
污水排放口	11:08	WS-2021-38-375	mg/L	
	14:03	WS-2021-38-376	20	64
	16:18	WS-2021-38-377	20	64
日均值			22	60
预处理标准			21	63
			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年04月11日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年04月11日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年04月11日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年04月11日

报告结束



正本

正本

NO: DLRHY-HJ2021-418



检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测
委托单位: 大理州中医医院
检测类别: 医院污水委托检测
报告日期: 2021年05月05日

大理州仁和源健康咨询有限公司

四、水质检测结果 182503130214

正本



采样位置	采样时间 2021-04-15	样品编号	项目							
			色度	挥发酚	总氧化物质	悬浮物	化学需氧量	五日生化需氧量	氨氮	阴离子表面活性剂
单位			倍	mg/L						
污水排放口	10:31	WS-2021-38-441	32	0.010	0.005	32	132	39.3	64.9	0.657
	13:37	WS-2021-38-442	32	0.01L	0.004L	36	204	62.3	52.5	0.555
	17:28	WS-2021-38-443	32	0.01L	0.005	38	180	62.3	48.6	0.523
日均值			32	0.007	0.004	35	172	54.6	55.3	0.578
预处理标准			---	1.0	0.5	60	250	100	---	10

采样位置		采样时间	样品编号		项目							
		2021-04-15			总镉	总铅	总砷	总汞	六价铬	石油类	总铬	总银

单位			mg/L							
污水排放口	10:31	WS-2021-38-441	0.05L	0.2L	1.33×10^{-2}	1.20×10^{-3}	0.004L	0.43	0.03L	0.03L
	13:37	WS-2021-38-442	0.05L	0.2L	1.94×10^{-2}	1.61×10^{-3}	0.004L	0.69	0.03L	0.03L
	17:28	WS-2021-38-443	0.05L	0.2L	1.73×10^{-2}	9.9×10^{-4}	0.004L	0.55	0.03L	0.03L
日均值			0.025	0.1	1.67×10^{-2}	1.27×10^{-3}	0.002	0.55	0.015	0.015
预处理标准			0.1	1.0	0.5	0.05	0.5	20	1.5	0.5





续表

采样位置	采样时间 2021-04-15	样品编号	项目						
			动植物油	总 α	总 β	粪大肠 菌群	沙门氏菌	志贺氏菌	
单位			mg/L	Bq/L			MPN/L	---	
污水排放口	10:31	WS-2021-38-441	2.14	0.008L	0.77	0	未检出	未检出	---
	13:37	WS-2021-38-442	2.89	0.006L	0.74	0	未检出	未检出	---
	17:28	WS-2021-38-443	3.10	0.007L	0.76	0	未检出	未检出	---
日均值			2.71	0.0035	0.76	0	---	---	---
预处理标准			20	1	10	5000	---	---	---

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021 年 5 月 5 日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 5 月 5 日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 5 月 5 日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 5 月 5 日

.....报告结束.....



182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年04月25日



大理州仁和健康咨询有限公司



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

正本

DLRHY-HJ2021-361

第 2 页 共 2 页

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-04-19	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	09:48	WS-2021-38-456	36	248
	14:00	WS-2021-38-457	31	246
	17:00	WS-2021-38-458	44	244
日均值			37	246
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021 年 04 月 25 日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 04 月 25 日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 04 月 25 日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 04 月 25 日

.....报告结束.....





182503130214

正本

NO: DLRHY-HJ2021-396

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年05月02日



大理州仁和源健康咨询有限公司



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限



检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-04-25	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:35	WS-2021-38-500	24	180
	14:21	WS-2021-38-501	28	160
	16:52	WS-2021-38-502	24	140
日均值			25	160
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田 英 签字：田英 日期：2021 年 5 月 2 日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 05 月 02 日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 5 月 2 日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 5 月 2 日

.....报告结束.....

