

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（月台账）

(1) 2021 年 7 月		(2) 填表人: 保 飞	
(3) 企业生产情况		正常	
(4) 设计处理能力 (m3/d)	200	(5) 实际处理能力 (m3/d)	200
(6) 设备运行记录	a 设备名称	污水处理站	
	b 是否正常	正常 (✓) 不正常 ()	
	c 耗电量 (kwh)	2850	
(7) 药(料)品消耗记录	a 药料名称	次氯酸钠	
	b 加药(料)时间	2021年7月7日	2021年7月20日
	c 加药(料)量 (kg)	450	525
	d 投药情况	正常、自动投药 (✓) 不正常 ()	
(8) 固体废弃物处理处置记录	a 固废种类及性质	感染性废物 (kg)	损伤性废物 (kg) 病理性废物(kg)
	b 产生量(kg)	3156	192.6 9.5
	c 处理(置)去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司	
	d 处理(置)量 (kg)	3358.1	
(9) 污染物指标浓度	出口	流量 (m3/d)	3372
异常情况和问题处理记录: 无异常.			

填表人: 保飞

审核人: 李忠

2021 年 8 月 18 日