

污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 是否正常	污水排放情况		污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
			流量日均值	pH 值日	总余氯	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量
			(m³/d)	均值	(mg/L)	型 (干/湿)	(kg)	时间	名称	(kg)
2024年2月1日	污水处理站	是	195.08	7.932	5.382				次氯酸钠	自动
2024年2月2日	污水处理站	是	243.73	7.981	5.093				次氯酸钠	自动
2024年2月3日	污水处理站	是	201.5	7.893	5.361				次氯酸钠	自动
2024年2月4日	污水处理站	是	179.17	7.847	4.673				次氯酸钠	自动
2024年2月5日	污水处理站	是	190.48	7.886	5.318				次氯酸钠	自动
2024年2月6日	污水处理站	是	192.09	7.931	5.093				次氯酸钠	375 自动
2024年2月7日	污水处理站	是	165.12	7.948	4.867				次氯酸钠	自动
2024年2月8日	污水处理站	是	154.25	7.896	5.039				次氯酸钠	自动
2024年2月9日	污水处理站	是	147.51	7.939	5.471				次氯酸钠	自动
2024年2月10日	污水处理站	是	132.68	7.982	5.386				次氯酸钠	自动
2024年2月11日	污水处理站	是	134.96	7.821	5.294				次氯酸钠	自动
2024年2月12日	污水处理站	是	116.77	7.863	5.336				次氯酸钠	自动
2024年2月13日	污水处理站	是	144.69	7.894	5.421				次氯酸钠	自动
2024年2月14日	污水处理站	是	148.89	7.827	5.863				次氯酸钠	自动
2024年2月15日	污水处理站	是	186.63	7.836	6.091				次氯酸钠	自动
2024年2月16日	污水处理站	是	209.61	7.899	4.981				次氯酸钠	自动
2024年2月17日	污水处理站	是	204.28	7.896	4.888				次氯酸钠	自动
2024年2月18日	污水处理站	是	262.48	7.939	5.013				次氯酸钠	自动
2024年2月19日	污水处理站	是	289.97	7.947	5.277				次氯酸钠	自动
2024年2月20日	污水处理站	是	313.13	7.996	5.385				次氯酸钠	自动
2024年2月21日	污水处理站	是	317.40	7.984	5.193				次氯酸钠	自动
2024年2月22日	污水处理站	是	361.89	7.937	5.637				次氯酸钠	自动
2024年2月23日	污水处理站	是	366.76	7.842	5.627				次氯酸钠	475 自动
2024年2月24日	污水处理站	是	320.46	7.946	4.863				次氯酸钠	自动
2024年2月25日	污水处理站	是	306.19	7.893	4.633				次氯酸钠	自动
2024年2月26日	污水处理站	是	314.28	7.889	5.093				次氯酸钠	自动
2024年2月27日	污水处理站	是	340.53	7.931	5.271				次氯酸钠	自动
2024年2月28日	污水处理站	是	317.12	7.948	5.386				次氯酸钠	自动
2024年2月29日	污水处理站	是	314.09	7.663	5.421				次氯酸钠	自动
合计			6771.74							
注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表； c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间； d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。										
记录时间：2024年2月1日-2024年2月29日					记录人： 保飞			审核人：李毕忠		