



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 是否正常	污水排放情况		污泥排放情况 c			药剂添加情况 d			
			流量日均值	pH 值	总余氯	pH 值	总余氯	污泥清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)								
2025年2月1日	污水处理站	是	84.925	7.69	5.037	7.72	4.296		次氯酸钠		自动
2025年2月2日	污水处理站	是	100.382	7.83	5.286	7.59	4.831		次氯酸钠		自动
2025年2月3日	污水处理站	是	109.751	7.88	5.004	7.84	4.576		次氯酸钠		自动
2025年2月4日	污水处理站	是	114.841	7.94	4.963	7.63	4.207		次氯酸钠	0.45	自动
2025年2月5日	污水处理站	是	124.989	7.91	4.504	7.75	4.227		次氯酸钠		自动
2025年2月6日	污水处理站	是	129.889	7.86	5.035	7.92	4.331		次氯酸钠		自动
2025年2月7日	污水处理站	是	120.705	7.75	5.002	7.89	4.271		次氯酸钠		自动
2025年2月8日	污水处理站	是	130.085	7.86	5.279	7.86	5.193		次氯酸钠		自动
2025年2月9日	污水处理站	是	133.849	7.71	4.937	7.82	4.963		次氯酸钠		自动
2025年2月10日	污水处理站	是	177.970	7.84	5.037	7.78	4.692		次氯酸钠		自动
2025年2月11日	污水处理站	是	186.769	7.76	5.001	7.74	4.863		次氯酸钠		自动
2025年2月12日	污水处理站	是	188.000	7.62	5.047	7.59	4.882		次氯酸钠		自动
2025年2月13日	污水处理站	是	275.048	7.95	4.279	7.86	4.339		次氯酸钠		自动
2025年2月14日	污水处理站	是	297.492	7.82	5.154	7.89	5.007		次氯酸钠	0.45	自动
2025年2月15日	污水处理站	是	287.108	7.69	5.037	7.73	5.447		次氯酸钠		自动
2025年2月16日	污水处理站	是	241.874	7.84	5.338	7.73	5.142		次氯酸钠		自动
2025年2月17日	污水处理站	是	238.242	7.93	5.032	7.86	5.279		次氯酸钠		自动
2025年2月18日	污水处理站	是	228.327	7.69	2.813	7.81	3.896		次氯酸钠		自动
2025年2月19日	污水处理站	是	226.625	7.74	3.986	7.73	4.037		次氯酸钠		自动
2025年2月20日	污水处理站	是	198.705	7.82	4.357	7.65	3.276		次氯酸钠		自动
2025年2月21日	污水处理站	是	196.564	7.69	4.042	7.65	3.863		次氯酸钠		自动
2025年2月22日	污水处理站	是	172.531	7.72	4.271	7.79	3.864		次氯酸钠		自动
2025年2月23日	污水处理站	是	174.227	7.79	3.886	7.81	3.039		次氯酸钠		自动
2025年2月24日	污水处理站	是	189.552	7.81	3.276	7.73	4.215		次氯酸钠	0.45	自动
2025年2月25日	污水处理站	是	194.923	7.79	4.047	7.65	3.094		次氯酸钠		自动
2025年2月26日	污水处理站	是	188.419	7.83	2.087	7.55	4.2		次氯酸钠		自动
2025年2月27日	污水处理站	是	181.314	7.63	2.504	7.81	3.276		次氯酸钠		自动
2025年2月28日	污水处理站	是	166.564	7.59	2.887	7.73	3.057		次氯酸钠		自动
合计			5059.670							1.35	
注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；											
c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；											
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。											
记录时间：2025年2月1日-2025年2月28日 记录人： 保飞 审核人：李毕忠											